



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
W WYSZKOWIE**



07-200 Wyszaków
ul. Komisji Edukacji Narodowej 1

Kancelaria tel.: (29) 743 76 11, fax: (29) 743 76 05,
e-mail: kancelaria@szpitalwyszkow.pl, http://www.szpitalwyszkow.pl/

DEZ/I/221/29/2019/TG

Wyszaków, dnia 12.12.2019 r.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA

do przetargu na „STAŁĄ KONSERWACJĘ ORAZ SERWIS INSTALACJI, URZĄDZEŃ SYGNALIZACJI PPOŻ. i ODDYMIANIA, w budynkach SP ZZOZ w WYSZKOWIE” – DEZ/I/221/28/2019/TG - Ogłoszenie DEZ/I/221/29/2019/TG z dn. 09.12.2019 r.

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszakowie, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1, zgodnie z pkt. 5. ww. Ogłoszenia, udziela odpowiedzi na złożone pytania:

PYTANIA WYKONAWCÓW:

1. Proszę o informację jakiego producenta jest system sygnalizacji pożaru?
2. Proszę o szczegóły dot. wielkości systemu tj. ilość elementów: czujki, ROP-y, moduły, sygnalizatory itp.
3. Czy są miejsca wymagające dostępu do elementów z rusztowania?
4. Na jakim programie wykonana jest wizualizacja systemu?
5. System oddymiania – ilość central oddymiania/producent? ile jest okien lub klap oddymiających?
6. Drzwi ppoż. – jaka jest ilość drzwi objętych konserwacją?
7. Czy do otrzymanego ogłoszenia możemy otrzymać informację o ilości urządzeń dla danego systemu.

ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO:

Ad. System sygnalizacji pożaru: *centrala Alfa Polon 4900, 256 czujek optycznych dymu, około 30 ROPów, wizualizacja zagrożeń pożarowych IFETR.*

Ad. System oddymiania : *sześć klatek schodowych, dwa szyby windowe, centralki D+H 5szt, centralki UCS+6000 2szt, 20 okien oddymiających i jedne drzwi napowietrzające, około 30 czujek optycznych dymu.*

Ad. Drzwi przeciwpożarowe: *17 szt. REI 60, w większości firmy Mercor, z których 6 szt. sterowanych jest trzema sterownikami BTE-5B oraz w obudowach klatek schodowych 27 drzwi REI 30, w większości firmy Dorbud, z których około 10 wyposażonych jest w trzymacz/zwalniacze listwowe firmy Dorma.*

Ad. Miejsca wymagające dostępu do elementów z rusztowania: *nie występują.*

Jednocześnie Zamawiający informuje, że:

1. Wprowadzone zostały korekty niektórych zapisów we Wzorce Umowy i w załączeniu do pobrania przedstawia **Wzór Umowy DEZ/T/223/33/2019 – skorygowany dn. 12.12.2019 r.**
2. **Termin składania ofert nie ulega zmianie, oferty należy składać na adres Zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszakowie, ul. KEN 1, 07-200 Wyszaków, nie później niż do dnia 17.12.2019 roku do godz. 10:00, w budynku administracyjnym pokój nr 4 Kancelaria. Otwarcie ofert nastąpi dnia 17.12.2019 roku o godz. 10:15, w siedzibie Zamawiającego, w budynku administracyjnym – pokój nr 3 Sala Narad.**

Marek Cieszkowski

SPECJALISTA
ds. Techniczne/Eksploatacyjnych
Andrzej Skoczeń

Z poważaniem

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zespołu
Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Wyszakowie
Tomaz Boronki

Zawarta w dniu grudnia 2019 roku, w Wyszkanie, pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej (SPZZOZ w Wyszkanie) z siedzibą przy ul. KEN 1, 07- 200 Wyszaków; NIP: 762-17-47-265, REGON: 000308726 ; KRS: 0000016810, reprezentowanym przez:

.....
zwanym dalej **ZAMAWIAJĄCYM**,

a:

.....
NIP Regon, KRS/CEIDG, reprezentowanym przez:

.....
zwanym dalej **WYKONAWCĄ**, zwanymi Stronami.

Wykonawca został wybrany w postępowaniu, o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), według którego ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza, wyrażonej w złotych, równowartości 30 000 euro, strony zawierają umowę o następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca, przyjmuje do wykonania zamówienie w przedmiocie: **STAŁA KONSERWACJA ORAZ SERWIS INSTALACJI, URZĄDZEŃ SYGNALIZACJI PPOŻ. I ODDYMIANIA W BUDYNKACH SP ZZOZ W WYSZKOWIE** zlokalizowanych przy ulicy Komisji Edukacji Narodowej 1, 07-200 Wyszaków, na terenie działki nr 2622/2 użytkowanej przez SPZZOZ w Wyszkanie.
2. Przedmiot umowy, określony w ust.1. wykonywany będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, w terminach wynikających z umowy i obowiązujących przepisów odnoszących się do przedmiotu umowy. Konserwacja i serwis obejmuje stały nadzór nad pracą instalacji i urządzeń p-ppoż. oraz zapewnienie ich bezusterkowego działania odpowiadającego wymogom bezpieczeństwa. Wykonawca gwarantuje prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi normami i przepisami, w tym w szczególności: z Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1372 ze zm.), Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane(tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.), dokumentacją techniczno - ruchową, instrukcjami, itd.
3. **Zakres i częstotliwość konserwacji technicznych zabezpieczeń ppoż.:**
 - 3.1. **Instalacja wykrywania pożaru – raz na kwartał, czynności do wykonania:**
 - a) Centrala sygnalizacji pożaru wraz z ich podstawowym zasilaniem:
 - a.1. Sprawdzenie działania centrali ppoż. stanu technicznego i parametrów (zgodnie z DTR),
 - a.2. Sprawdzenie układu zasilającego i urządzeń pomiarowych,
 - a.3. Sprawdzenie stanu przycisków, szybek, bezpieczników, żarówek,
 - a.4. Sprawdzenie i ewentualna naprawa podłączeń linii dozorowych, stanu połączeń pakietów i paneli w centralce wraz z wymianą lub naprawą uszkodzonych,
 - a.5. Czyszczenie centrali.
 - a.6. Sprawdzenie poprawności działania wizualizacji SSP.
 - b) Awaryjne źródło zasilania:
 - b.1. Sprawdzenie stanu technicznego baterii akumulatorów bezobsługowych, wartości napięcia prądu ładowania,
 - b.2. Sprawdzenie automatycznego przełączania na zasilanie awaryjne w przypadku zaniku napięcia 220V,
 - b.3. Sprawdzenie stanu zabezpieczeń,
 - b.4. Czyszczenie akumulatorów, sprawdzenie podłączeń elektrycznych.
 - c) Linie dozorowe sygnalizacyjne:
 - c.1. Sprawdzenie stanu technicznego przewodów linii dozorowych, sygnalizacyjnych, sprawdzenie działania każdej linii poprzez losowo wybrany sygnalizator pożaru za pomocą imitatora dymu, płomienia a w przypadku przycisku poprzez uruchomienie ręczne.
 - d) Ręczne sygnalizatory alarmu pożaru:
 - d.1. Sprawdzenie stanu technicznego i zamocowania sygnalizatorów pożaru /czujek, przycisków, wskaźników zadziałania syren;
 - d.2. Sprawdzenie poprawności działania czujek i przycisków.

- 3.2. System oddymiania pożarowego – klapy dymowe (system elektryczny) czynności do wykonania raz na kwartał:**
- Kontrola działania central sterowania,
 - Sprawdzenie stanu siłowników, klap oraz uchylnych okien,
 - Test lampek sygnalizacyjnych,
 - Przeprowadzenie kontroli akumulatorów zasilania awaryjnego,
 - Kontrola współpracy z centralą Sygnalizacji Alarmu Pożarowego,
 - Sprawdzenie stanu sprawności przycisków przewietrzania,
 - Test zadziałania siłowników.
- 3.3. Drzwi przeciwpożarowe – czynności do wykonania raz na kwartał:**
- Kontrola dostępu i zwolnienie blokad – alarm II stopnia,
 - Kontrola zwolnienia zamykaczy drzwi przeciwpożarowych – alarm II stopnia,
 - Kontrola stanu technicznego i działania wszystkich elementów składowych drzwi oraz regulacja samozamykaczy,
 - Kontrola działania central sterowania.
4. Wykonawca dostarczy urządzenia, materiały i podzespoły systemu ppoż. konieczne do wymiany w czasie konserwacji i serwisu, w zakresie określonym w ust. 3., na koszt Zamawiającego. Koszty te będą rozliczane na następujących zasadach:
- Wykonawca przedłoży Zamawiającemu zestawienie koniecznych do zakupu elementów wraz z cenami zakupu u dostawcy lub średnich cen SECOCENBUDU;
 - Zamawiający, może udzielić Wykonawcy odrębnego zamówienia na wymieniane elementy za uzgodnioną kwotę. Po wymianie elementów i odebraniu czynności serwisowych związanych z wymianą przez przedstawiciela Wykonawcy, odpowiednim Protokołem Odbioru/wpisem do Karty Serwisowej, Wykonawca wystawi odrębną fakturę, poza ustalonym wynagrodzeniem za wykonanie przedmiotu umowy określonym w § 3 ust. 1 niniejszej umowy. Zamawiający dokona zapłaty na rachunek Wykonawcy podany na fakturze, w terminie do 60 dni od daty jej wystawienia.
 - W przypadku braku akceptacji kosztów zakupu wymienianych elementów określonych w zestawieniu, o którym mowa w pkt.4.1., Zamawiający zastrzega sobie prawo dostarczenia Wykonawcy elementów do serwisu i konserwacji systemu ppoż. zakupionych we własnym zakresie.
5. W przypadku konieczności wykonywania robót przekraczających zakres serwisu i konserwacji opisany w ust.3., w tym: niezbędnych remontów instalacji, urządzeń sygnalizacji ppoż. i oddymiania lub przeróbek i ulepszeń w celu zapewnienia sprawnego ich działania, koniecznych do funkcjonowania instalacji i urządzeń, roboty te będą realizowane na poniżej wskazanych zasadach:
- Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu pisemne uzasadnienie konieczności realizacji ww. robót, lub sporządzi własną opinię dla robót wnioskowanych przez Zamawiającego wraz z kosztorysem obejmującym wszystkie koszty oraz poda przewidywany termin wykonania;
 - Zamawiający, po analizie i uzgodnieniu, może udzielić Wykonawcy odrębnego zamówienia na uzgodniony zakres prac i za uzgodnioną kwotę. Po wykonaniu i odebraniu zleconych robót przez przedstawiciela Wykonawcy, odpowiednim Protokołem Odbioru/ wpisem do Karty Serwisowej, Wykonawca wystawi odrębną fakturę, poza ustalonym wynagrodzeniem za wykonanie przedmiotu umowy ustalonym w § 3 ust. 1 niniejszej umowy. Zamawiający dokona zapłaty na rachunek Wykonawcy podany na fakturze, w terminie do 30 dni od daty jej wystawienia.
 - Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia innemu Wykonawcy, wykonywania robót przekraczających zakres serwisu i konserwacji opisany w ust.3., w przypadku nie zaakceptowania kosztów oferowanych przez Wykonawcę.
6. Urządzenia i instalacje objęte serwisem i konserwacją stanowią własność Zamawiającego. Przyjęcie przez Wykonawcę instalacji i urządzeń, odbywa się protokółarnie. Wykonawca w trakcie przejęcia sporządzi krótki opis z wyszczególnieniem przejmowanych do serwisu i konserwacji instalacji i urządzeń, który będzie stanowił załącznik do Protokołu Przejęcia.
7. Wraz z przekazaniem urządzeń do konserwacji Zamawiający jest obowiązany do przekazania kopii dokumentacji systemów oraz kodów źródłowych.

§ 2

- Wykonawca oświadcza, że dysponuje i będzie dysponował w okresie realizacji przedmiotu zamówienia osobami posiadającymi wymagane uprawnienia do realizacji zamówienia oraz

- aktualne badania lekarskie, dopuszczające do pracy w placówkach leczniczych, zgodnie z charakterystyką wykonywanej pracy.
2. Wykonawca przy czynnościach związanych z realizacją niniejszej umowy zobowiązuje się postępować z należytą starannością wynikającą z zawodowego charakteru prowadzonej działalności. Wszystkie prace będą przeprowadzone w sposób nie zakłócający bieżącego funkcjonowania SPZZOZ w Wyszkuwie.
 3. Wykonawca zapewni we własnym zakresie i na własny koszt materiały konserwacyjne oraz drobne elementy podlegające zużyciu, jak: śruby, wkręty, podkładki oraz zapewni własnym pracownikom środki ochrony osobistej, odpowiednią odzież roboczą i ochronną, a także identyfikatory osobiste z logo firmy w czasie wszystkich prac realizowanych u Zamawiającego.
 4. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w Procedurach Zintegrowanego Systemu Zarządzania obowiązujących w SPZZOZ w Wyszkuwie, w tym: Procedury normy ISO 9001:2015 – System Zarządzania Jakością, Procedury normy ISO/IEC 27001:2017 – System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji oraz Procedury normy ISO 14001:2015 – System Zarządzania Środowiskowego.
 5. Wykonawca zapewni:
 - 5.1. utrzymanie całodobowej gotowości serwisowej: nr telefonu: i, e-mail:@.....
 - 5.2. niezwłoczne stawienie się w miejscu awarii i rozpoczęcie czynności naprawczych w SPZZOZ w Wyszkuwie, w czasie do 24 godzin od momentu zgłoszenia przekazanego Wykonawcy telefonicznie lub e-mail.
 - a) W przypadku braku możliwości przystąpienia do naprawy ze względu na realizację procedur medycznych, lub innych przyczyn, Strony mogą uzgodnić (telefonicznie lub e-mail) przystąpienie do naprawy w czasie przekraczającym 24 godziny.
 - b) W przypadku gdy przedstawiciel Wykonawcy przystąpił do czynności naprawczych i nie może ich kontynuować z braku możliwości wejścia na obiekty z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, termin o którym mowa w pkt. 5.2. uważa się za zachowany, jeżeli czynności zostaną ponownie podjęte w ciągu 24 godzin od poinformowania przez Wykonawcę o możliwości wykonywania czynności.
 6. Osobami odpowiedzialnymi za realizację przedmiotu umowy i upoważnionymi do podpisania dokumentów stanowiących podstawę do rozliczania wykonania, są:
 - 6.1. ze strony Zamawiającego:
 - Specjalista ds. techniczno - eksploatacyjnych – tel.:, adres e-mail:
 - Wykonawca realizujący usługę przeciwpożarowego zabezpieczenia SPZZOZ w Wyszkuwie: – tel., e-mail:
 - 6.2. ze strony Wykonawcy:
 - – tel. i, e-mail:
 7. Wykonawca zagwarantuje i udostępni telefoniczny kontakt, z osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu umowy przez 24 h na dobę.
 8. Strony umowy zobowiązują się do natychmiastowego poinformowania drugiej strony, w formie pisemnej, o każdej zmianie nazwisk i nr telefonów wyszczególnionych w ust. 6.
 9. Czynności serwisowe zostaną udokumentowana wpisem do odpowiedniego Protokołu Odbioru/Karty Serwisowej z potwierdzeniem wykonanej usługi przez upoważnioną osobę, tj. Specjalistę ds. techniczno – eksploatacyjnych lub Starszego Inspektora ds. BHP lub Wykonawcę realizujący usługę przeciwpożarowego zabezpieczenia SPZZOZ w Wyszkuwie.
 10. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez niewykonanie lub nienależyte wykonywanie przedmiotu zamówienia objętego niniejszą umową, a także w pełni odpowiada za działania i zaniechania osób, z których pomocą wykonuje usługę.
 11. Wykonawca będzie wykonywał usługę w godzinach ustalonych z Zamawiającym – preferowane godziny wykonywania pracy w SPZZOZ w Wyszkuwie to 8:00-15:00 w dniach roboczych.

§ 3

1. Z tytułu prawidłowego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie kwartalne (raz na trzy miesiące realizacji) brutto: zł. (słownie: złotych), w tym netto: zł. i 23% VAT w kwocie zł. Powyższe wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy nie obejmuje

- kosztów zakupu urządzeń, materiałów i podzespołów systemu ppoż. określonych w § 1 ust. 4 oraz wykonywania robót przekraczających zakres serwisu i konserwacji określonych w § 1 ust. 5.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, jest wynagrodzeniem ryczałtowym tj. zawierającym wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy i nie może ulec zmianie przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy, z zastrzeżeniem ust. 3.
 3. Zmiana wartości wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), obowiązującej w dacie powstania obowiązku podatkowego w trakcie trwania umowy. Oznacza to, że w przypadku zmiany stawki podatku VAT, Wykonawca wystawia fakturę z uwzględnieniem aktualnej stawki VAT, przy zachowaniu kwoty netto wynagrodzenia,
 4. Płatności, z zastrzeżeniem § 1 ust. 4. Pkt.4.2 i ust.5. pkt.5.2., będą realizowane raz na kwartał na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę, na rachunek bankowy Wykonawcy Nr Faktury mogą być wystawione po wykonaniu czynności serwisowych i potwierdzeniu ich w Protokołach Odbioru/Kartach Serwisowych zaakceptowanych przez jedną z osób wskazanych w § 2 ust. 6. pkt. 6.1, odpowiedzialnych za realizację zamówienia ze strony Zamawiającego. Faktury będą płatne w terminie do 60 dni po otrzymaniu faktury przez Zamawiającego. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
 5. Z tytułu nieterminowej zapłaty należności, Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe po wystawieniu i doręczeniu Zamawiającemu noty odsetkowej najpóźniej do dnia 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym należność finansowa stała się wymagalna, a w przypadku zaległości płatniczych powstałych w czwartym kwartale roku Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe po wystawieniu i doręczeniu Zamawiającemu noty odsetkowej najpóźniej do dnia 31 marca następnego roku kalendarzowego.
 6. Cesje wierzytelności oraz inne czynności prawne mające na celu zmianę wierzyciela dokonane z naruszeniem art. 54 ust.5 ustawy o działalności leczniczej są nieważne.

§ 4

1. Zamawiający zobowiązuje się do:
 - 1.1. zapewnienia Wykonawcy dostępu do objętych umową urządzeń,
 - 1.2. w przypadkach, gdy czynności Wykonawcy związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia zaplanowane zostaną na okres dłużej niż jeden dzień, Zamawiający wskaże odpowiednie miejsce na składowanie materiałów, narzędzi i aparatury, w budynku lub na terenie SPZZOZ w Wyszkowie.
 - 1.3. pisemnego powiadomienia Wykonawcy o planowanym wyłączeniu z eksploatacji instalacji lub urządzeń objętych konserwacją, w terminie 14 dni przed dniem wyłączenia z podaniem przyczyny,
 - 1.4. nie dokonywania żadnych zmian i przeróbek w urządzeniach objętych konserwacją bez poinformowania Wykonawcy.

§5

1. Umowa została zawarta na okres od **01.01.2020 r. do 31.12.2022 r.**
2. Zamawiający może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia lub odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o przyczynie odstąpienia, w przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy, w szczególności:
 - 2.1. w zakresie terminów;
 - 2.2. w razie stwierdzenia nienależytego w wykonywania obowiązków określonych niniejszą umową,
 - 2.3. w razie poniesienia szkody z powodu niezachowania należytej staranności przy wykonywaniu obowiązków określonych niniejszą umową przez Wykonawcę,
 - 2.4. w przypadku stwierdzenia przebywania na terenie Zamawiającego pracowników Wykonawcy w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających,
 - 2.5. jeżeli Wykonawca w sposób rażący narusza inne postanowienia niniejszej Umowy lub wykonuje umowę w sposób niezgodny z jej warunkami.
3. Zamawiający może od umowy odstąpić w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
4. Stronom przysługuje prawo rozwiązania umowy z trzy miesięcznym okresem wypowiedzenia.

5. Stronom przysługuje prawo rozwiązania umowy w każdym czasie w drodze porozumienia stron.
6. W przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy, przed upływem terminu na jaki została zawarta, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za faktycznie wykonane czynności.
7. Odstąpienie, bądź rozwiązanie umowy wymaga formy pisemnej.

§6

1. Zamawiający będzie miał prawo żądać kary umownej w wysokości 100 % wynagrodzenia miesięcznego brutto, określonego w §3 ust.1 umowy, w przypadku:
 - 1.1. jednostronnego odstąpienia Wykonawcy od umowy lub rozwiązania umowy bez wypowiedzenia przez Wykonawcę,
 - 1.2. rozwiązania lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
2. Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 20 zł. brutto, za każdą godzinę opóźnienia w wykonaniu obowiązków wynikających z postanowień niniejszej umowy określonych w §2 ust. 5 pkt.5.2.
3. W przypadku nie uzasadnionego technicznie opóźnienia w wykonaniu czynności serwisowych, powodującego powstanie zagrożenia dla realizacji usług medycznych lub funkcjonowania SPZZOZ w Wyszkanie, Zamawiający ma prawo, po wcześniejszym powiadomieniu Wykonawcy, zlecić wykonanie usługi innemu podmiotowi i obciążenia Wykonawcy poniesionymi kosztami. Poniesione koszty w wysokości udokumentowanej fakturami będą potrącone z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3., dodatkowo Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu Kary umownej w wysokości 100 zł. brutto.
5. Kary umowne za poszczególne naruszenia umowy podlegają kumulacji.
6. Zamawiający może dochodzić kar przewyższających kary umowne, o których mowa wyżej, jeżeli rzeczywista szkoda przekroczy wysokość kary umownej.
7. Wszelkie kary umowne należne w oparciu o postanowienia niniejszej umowy trwają pomimo odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron.

§7

1. Wszelkie spory, których stronom nie udało się rozstrzygnąć polubownie będą poddane rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2. Każda zmiana umowy wymaga dla swej ważności, formy pisemnej oraz zgody obu stron, w postaci aneksu na uzasadniony wniosek zainteresowanej strony, pod rygorem nieważności
3. W sprawach nieuregulowanych w Umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
4. Integralną częścią umowy jest Oferta Wykonawcy z dnia12.2019 r., Umowa o zachowaniu poufności oraz Zasady Środowiskowe obowiązujące w SPZZOZ w Wyszkanie zgodnie z Zintegrowanego Systemu Zarządzania.
5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jednym egzemplarzu dla Wykonawcy i dwa egzemplarzu dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

RADCA PRAWNY

mgr Małgorzata Lubińska