



istniejące okno
wymienić na drzwi

wykonać obniżenie terenu

EI60



Uwaga:

- Po usunięciu istniejącego ocieplenia i wykonaniu prac przygotowawczych do położenia nowego ocieplenia, należy wykonać izolację przeciwwilgociową cokołu.
- Celem montażu drzwi należy wykonać obniżenie terenu przyległego do budynku.
 - odkopać całość ściany piwnicznej,
 - wykonać izolację przeciwwilgociową całej ściany piwnicznej,
 - wykonać ponowne wyprofilowanie terenu,
 - ułożyć opaskę wokół budynku.
 - całość ściany piwnicznej powyżej gruntu (cokół) ocieplić i wykończyć jak na pozostałym cokole.
- Bezwzględnie należy wykonać odwodnienie liniowe terenu obniżonego
 - według osobnego opracowania.

Izolacja przeciwwilgociowa ściany piwnicznej i cokołu:

Uszczelnienie muru należy wykonać kompleksowym systemem do uszczelniania i zabezpieczania piwnic. Na otyłkowany i wyczyszczony mur fundamentowy należy nanieść w kolejności:

- grunt do krzemionkowania i ochrony wgłębnej muru, na bazie żywicy syntetycznej (do podłoży o dużej chłonności),
- na tak wykonane podłoże nanieść mineralny szlam uszczelniający przeciw wilgoci i wodzie przesiąkającej i napierającej (cementowa zaprawa uszczelniająca do wytwarzania elastycznych powłok mostkujących pęknięcia) na wysokość 50cm powyżej gruntu,
- kolejno wykonać podwójnie powłokę hydroizolacyjną modyfikowaną tworzywami sztucznymi, tworzącą po wyschnięciu grubopowłokową hydroizolację gr. min. 4,0mm, (dwuskładnikowa, nie zawierająca rozpuszczalników, wzmocniona włóknami, zmodyfikowana polimerami, grubowarstwowa powłoka do wytwarzania elastycznych, mostkujących rysy uszczelnień budowlanych) w pierwszą warstwę wtopiona siatka na wysokość do gruntu,

nazwa inwestycji			
WSPIERANIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ, INTELIGENTNEGO ZARZĄDZANIA ENERGIĄ I WYKORZYSTYWANIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W BUDYNKACH PUBLICZNYCH I SEKTORZE MIESZKANIOWYM. POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ ORAZ OGRANICZANIE NISKIEJ EMISJI W SPZZOZ W WYSZKOWIE			
nazwa projektu			
PROJEKT PRZEBUDOWY ZESPOŁU BUDYNKÓW SPZZOZ W WYSZKOWIE			
inwestor			
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W WYSZKOWIE 07-200 WYSZKÓW, UL. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ 1			
adres inwestycji			
SPZZOZ, 07-200 Wyszków, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1 DZ. NR 2622/2			
jednostka projektowa			
NEOEnergetyka Sp. z o.o. ul. Pana Tadeusza 10, 02-494 Warszawa www.neoenergetyka.pl KRS:0000609330 NIP:5223058499			
projektant		mgr.inż.arch.Dorota Mokrosińska upr. bud. 22/R-378/ŁOIA/06 w spec. architektonicznej do projektowania bez ograniczeń	
sprawdzający		mgr inż. arch. Paulina Chwalbińska upr. bud. 2/B/760/ŁOIA/08 w spec. architektonicznej do projektowania bez ograniczeń	
rysunki i koncepcja		Hubert Przybyszewski	
tytuł rysunku			
Detal wymiany okna na drzwi			
branża		skala	data
arch. – wyk.		–	28.09.2018
			nr rys.
			(14)07