



Zamawiający

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkanie

ul. KEN 1, 07-200 Wyszkanie

e-mail: zp@szpitalwyszkow.pl

www.szpitalwyszkow.pl

Telefon: **29 743 76 11**, Fax: **29 743 76 05**

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego dla zamówienia pn.:

Wykonanie remontu i modernizacji trzykondygnacyjnego pawilonu Szpitala Powiatowego w Wyszkanie mieszczącego oddział kardiologii i chorób wewnętrznych wraz z pomieszczeniami pomocniczym wraz z wyposażeniem - nr postępowania : DEZ/Z/341/ZP-15/2018

ODPOWIEDZI NA ZADANE PYTANIA

1. Prosimy o informację , jaką powierzchnię należy zabezpieczyć pod Archiwum oraz czy może to być rozwiązanie oparte o kontenery posadowione na zewnątrz budynku ?

ODP: Tak Może to być rozwiązanie oparte o kontenery które należy w odpowiedni sposób dostosować do przechowywania Archiwum

Dotychczasowa powierzchnia Archiwum to 3 pomieszczenia o wymiarach:

6x6,5 m wysokość regałów 2,5 m

6x7 m wysokość regałów 2,5 m

4,5x7 m wysokość regałów 2,5 m

2. Prosimy o informację , czy przekazanie placu budowy będzie jednorazowe czy też odbędzie się etapami ?

ODP: Przekazanie placu budowy będzie odbywać się etapami praca będzie przebiegać na czynnych oddziałach – harmonogram prac trzeba tak dostosować aby remontowane oddziały mogły funkcjonować – należy przewidzieć podział prac.

3. Załącznik 4a - Echokardiograf

Dot. pkt. 5 - Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy echokardiograf wyposażony w monitor LCD o przekątnej 21 " ? 0,5 " nie stanowi dużej różnicy i nie wpływa na komfort badania.

ODP: Tak



Dot. pkt. 14 i 15 - Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy echokardiograf wyposażony w powiększanie obrazów ruchomych w stosunku do ich rzeczywistej wielkości X8 (ZOOM) i powiększanie obrazów zatrzymywanych w stosunku do ich rzeczywistej wielkości X 8 (ZOOM)?

Oferowana wartość w zupełności wystarcza do przeprowadzenia wysokiej jakości badania. ODP: Tak

Dot. pkt.38 - Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy echokardiograf wyposażony w korekcję kąta bramki w zakresie +/- 89°? 1 ° nie stanowi różnicy w codziennej diagnostyce.

ODP: Tak

4. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie central ogrzewających powietrze klasycznie poprzez grzałki proponowane rozwiązanie jest równoważne oraz pozwoli na optymalizację kosztów projektu.

ODP: Tak Zamawiający dopuszcza oba rozwiązania. Z technicznego punktu widzenia zastosowanie nagrzewnic elektrycznych jest rozwiązaniem równoważnym.

5. W związku z prowadzonym postępowaniem i zainteresowaniem naszej firmy udziałem w przetargu w załączeniu przesyłamy prośbę o przesunięcie terminu składania ofert.

ODP: Termin składanie ofert został wydłużony

6. Proszę o udzielenie informacji nt. doboru pomp ciepła, na jakiej podstawie należy dobrać pompy ciepła do budynku. Nie ma audytu na którym można było by oprzeć dobór pomp ciepła. Proszę o udzielenie informacji jakie parametry należy zachować przy doborze pomp ciepłą oraz jakie zastosowanie pomp należy przyjąć. Czy pompy będą przygotowywały c.w.u czy również c.o. W dokumentach przetargowych nie ma żadnej informacji nt. miejsca usytuowania pomp, znaleźliśmy tylko schemat rozmieszczenia sond pionowych w ilości 3 szt. Czy należy do ilości sond pionowych dobrać urządzenia?

ODP: Z uwagi na brak wystarczającej mocy cieplnej do zasilania central w chłód i ciepło dobrane zostały agregaty wody lodowej z pompą ciepła ze sprężarkami inwerterowymi. Agregaty te służą tylko i wyłącznie do zasilania chłodziń i nagrzewnic w centralach. Pozostałe instalacje (co, cwu) zasilane będą z węzła cieplnego.

7. INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH (STWIOR STR. 9 SIEĆ ROZDZIELCZA GM)

1. W opisie robót instalacji gazów medycznych projektant użył sformułowania „wszystkie elementy składowe instalacji GM (komponenty/półprodukty), są gotowymi wyrobami medycznymi i podlegają certyfikacji CE wraz z potwierdzeniem zgłoszenia do URW MiPB jako gotowy wyrób medycznych klasy II aib ”

Firma xxxxxx dysponuje odpowiedzią Prezesa Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (PISMO NR UR.DNB.461.0028.2018.AW.1 Z DNIA 12 MARCA 2018R), iż powoływanie się na dyrektywę 93/42/EWG jest nadinterpretacją Projektanta/Zamawiającego w tej kwestii.

Oceny zgodności instalacji dokonuje wytwórca jako całości, natomiast komponenty i półprodukty do ich wytworzenia nie muszą być wyrobami medycznymi. Takie jest stanowisko Prezesa Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.



Czy zatem Zamawiający będzie wymagał rur, złączek, kolan i trójników (komponentów i półproduktów instalacji gazów medycznych) jako gotowego i zgłoszonego wyrobu medycznego klasy II aib?

ODP: Zamawiający dopuszcza oba rozwiązania

8. ZAŁĄCZNIK NR 4B PANEL NADŁÓŻKOWY 1-STANOWISKOWY:

1. pkt.3 – czy Zamawiający dopuści wymiar 93,5mm x 315,8 mm +/- 5% (głębokość x wysokość)

ODP: Tak

9. ZAŁĄCZNIK NR 4B PANEL NADŁÓŻKOWY 2-STANOWISKOWY:

1. pkt.3 – czy Zamawiający dopuści wymiar 93,5mm x 315,8 mm +/- 5% (głębokość x wysokość)

ODP: Tak

10. ZAŁĄCZNIK NR 4B PANEL NADŁÓŻKOWY 3-STANOWISKOWY:

1. pkt.3 – czy Zamawiający dopuści wymiar 93,5mm x 315,8 mm +/- 5% (głębokość x wysokość)

ODP: Tak

11. ZAŁĄCZNIK NR 4B PANEL NADŁÓŻKOWY PIONOWY 2-STANOWISKOWY:

pkt.3 – czy Zamawiający dopuści wymiar 93,5mm x 409 mm +/- 10% (głębokość x wysokość) oraz długość min. 1200mm?

ODP: Tak

pkt. 6 – czy Zamawiający dopuści orurowanie pionowe wykonane z szyny Rexroth o nośności min 100kg?

ODP: Zgodnie z SIWZ

3. pkt. 8 – czy Zamawiający dopuści w/w panel tylko z oświetleniem pacjenta np. świetlówka 1x24W i nocnym np. LED 1x2W? (z punktu widzenia ergonomii i komfortu nie ma sensu w panelu pionowym dwustanowiskowym wstawianie oświetlenia sali prawa/lewa strona)

ODP: Zgodnie z SIWZ

12. PRZEDMIAR ROBÓT W INSTALACJI GM STR. 3

Czy Zamawiający potwierdza ilości zamawianych paneli wraz z montażem i uruchomieniem dla:

Pkt. 5 Uniwersalne zestawy przyłóżkowe (jednostki panela medycznego jednostanowiskowa Z-1, Z-4) w ilości 11 kpl.

ODP: Tak

Pkt. 6 Uniwersalne zestawy przyłóżkowe (jednostki panela medycznego dwustanowiskowa Z-2, Z-5) w ilości 13 kpl.

ODP: Tak

Pkt. 7 Uniwersalne zestawy przyłóżkowe (jednostki panela medycznego trzystanowiskowa Z-3, Z-6) w ilości 9 kpl.



Pkt. 8 pionowa naścienna jednostka zasilania medycznego (jednostka dwustanowiskowa z orurowaniem i osprzętem) w ilości 6 kpl.

ODP: Tak


13. Czy w ramach prowadzonego postępowania Zamawiający wymaga dostawy instalacji szpitalnej poczty pneumatycznej do szybkiego transportu próbek i leków?

ODP: Nie

14. Jeśli wymagana jest dostawa instalacji poczty pneumatycznej prosimy o określenie liczby stacji w instalacji oraz średnicy rurociągów.

ODP: Nie jest wymagana

Powyższe odpowiedzi stanowią integralną część siwz do przestrzegania przez wykonawców.

Z-ca DYREKTORA
ds. Lecznictwa

lek. Wojciech Zubrowski